



# 浄水水質検査結果書

No. 1110


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市中屋敷 中屋敷公民館 東御市上水道No. 1		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 曇	当日 曇	採水時の気温 24℃ 水温 17.2℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウムマangan等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		アンイオン及塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1111


平成 29 年 8 月 8 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市西海野 東御市東部浄化センター		東御市上水道No. 2
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 27℃ 水温 27.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	13.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.26 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	3 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.4℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	255 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	6.1 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.007 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.05 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 8 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



# 浄水水質検査結果書

No. 1112


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市和 姫子沢和集会所 東御市上水道No. 3		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 24℃ 水温 18.6℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	2.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	加シウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.7 mg/l	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		アンイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.005 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.3 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町千博 

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1113


平成 29 年 8 月 8 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市鞍掛 出場公民館 東御市上水道No. 4		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 曇	当日 曇	採水時の気温 23℃ 水温 21.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	12.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.26 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (25.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	294 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	7.3 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.10 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.004 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 8 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



# 浄水水質検査結果書

No. 1114

平成 29 年 8 月 8 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市田中 城ノ前公民館 東御市上水道No. 5		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 23℃ 水温 22.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	11.6 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.26 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	233 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.3 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.004 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.1 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 8 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博		

# 浄水水質検査結果書

No. 1115

平成 29 年 8 月 8 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市加沢 加沢公民館 東御市上水道No. 6		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 曇	当日 曇	採水時の気温 25℃ 水温 19.8℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.3 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.27 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	加シウム/マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (25.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.6 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 8 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町千博		



# 浄水水質検査結果書

No. 1116

平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市赤岩 本郷公民館 東御市上水道No. 7		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 25℃ 水温 21.2℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウムマangan等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.9℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.3 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,2-シクロロプロレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 (深町)		



# 浄水水質検査結果書

No. 1117


平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市別府 東御市上水道No. 8		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 24℃ 水温 19.0℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.45 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等硬度	300 mg/l以下	70 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.0℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	170 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
糖酸糖窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジエオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	14 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町千 		





# 浄水水質検査結果書

No. 1118


平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市乙女平 乙女平公民館 東御市上水道No. 9		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 25℃ 水温 24.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	10.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.39 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	100 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.07 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (25.1℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	216 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.7 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0008 mg/l	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	14 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町千博 

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1119


平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市聖 聖公民館 東御市上水道No.10		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 20℃ 水温 20.6℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.24 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム及びマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	64 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.06 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	152 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.1 mg/l	1,4-ジオキサソリン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.017 mg/l	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.4 mg/l			

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



# 浄水水質検査結果書

No. 1120


平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市和タタラ堂 タタラ堂公民館 東御市上水道No.11		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 曇	当日 曇	採水時の気温 23℃ 水温 16.7℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.8 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	1 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	141 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.6 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.018 mg/l	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.3 mg/l			

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



# 浄水水質検査結果書

No. 1121

平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市和曾根 曾根集会所 東御市上水道N o. 12		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 26℃ 水温 19.7℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (24.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	124 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.8 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.2 mg/l			

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 (深町)		



# 浄水水質検査結果書

No. 1122

平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市新張 新張公民館 東御市上水道No.13		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 24℃ 水温 20.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.56 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	89 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.07 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (24.9℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	196 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.8 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	16 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 (深町)		



# 浄水水質検査結果書

No. 1123


平成 29 年 8 月 12 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市祢津姫子沢 東御市上水道No. 14		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 24℃ 水温 24.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	43 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (25.1℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	118 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.9 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.4 mg/l			

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 12 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



# 浄水水質検査結果書

No. 1124


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市柵津西宮 西宮公民館 東御市上水道N o. 15		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 24℃ 水温 17.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (25.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.4 mg/l	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		アンモニウムイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.009 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.25 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



# 浄水水質検査結果書

No. 1125


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市祢津滝ノ沢 滝ノ沢公民館 東御市上水道No.16		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 22℃ 水温 16.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	13 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.7 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アンモニウム	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.25 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町千博 





# 浄水水質検査結果書

No. 1126


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市西入 西入浄水場 東御市上水道No.17		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 22℃ 水温 12.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	2.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.9 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.3 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

### 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



# 浄水水質検査結果書

No: 1130


平成 29 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市西入 西入浄水場 東御市上水道No.17		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 22℃ 水温 12.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下		カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと		フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6		亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと		蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下		フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		アンモニウムイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 10 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1127


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市奈良原 東御市上水道No.18		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 22℃ 水温 19.8℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	26 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l 精	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1128


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市羽毛山 羽毛山公民館 東御市上水道N o. 19		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 曇	当日 曇	採水時の気温 24℃ 水温 26.0℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.8 (25.5℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1,2-テトラクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



# 浄水水質検査結果書

No. 1129


平成 29 年 8 月 5 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市湯の丸 公衆トイレ 東御市上水道 No. 20		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 17℃ 水温 15.4℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.4 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	14 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l 精	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び硫ヒアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 5 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



# 浄水水質検査結果書

No. 1131


平成 29 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 29 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 29 年 8 月 2 日
採水場所	東御市上八重原 上八重原公民館 東御市上水道No.21		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日曇	当日曇	採水時の気温 23℃ 水温 20.2℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下		加ホルムガリウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと		フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6		亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと		蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下		フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び硫黄化イオン	0.01 mg/l以下	
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.010 mg/l	クロロホルム	0.06 mg/l以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 29 年 8 月 2 日 ~ 平成 29 年 8 月 10 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)