

冷媒配管＝室内外連絡配線	計算式	計算結果	単位	備考
配膳棚＋ α	1m * 2箇所	2	m	
廊下	3m * 2箇所	6	m	
外部立下り	4m * 2箇所	8	m	
廊下横引き	5m * 1箇所	5	m	
天井内	2m * 2箇所	4	m	
	合計	25	m	

CV5.5-4C配線	計算式	計算結果	単位	備考
風除室から東(X3～X4)	4.6m × 2	9.2	m	
(Y4～Y3) + α	9.7m × 2	19.4	m	
廊下 Y3～Y2	3m × 2	6	m	
外部立下り	4m × 2	8	m	
X2～X4	4.2 + 0.6 + 3 + 1	8.8	m	
X4～(X2～X3)	1 + 3 + 0.6 + (4.2 * 2/3)	7.4	m	
事務室横	(2.35 + 0.5m) × 2	5.7	m	
内部立上り等	1m × 2	2	m	
		66.5	m	
	合計	67	m	

化粧カバー	計算式	計算結果	単位	備考
外部タテ	(1.85 + 0.6 + 0.15 + 0.2) * 2	5.6	m	
外部ヨコ	1.2	1.2	m	
内部(壁から0.6m程度離して試算)	0.6 * 2	1.2	m	
	合計	8	m	