

工事番号																			
課 長		係 長		係 員								設 計 者							
図書館等照明器具ＬＥＤ化改修工事																		実施設計書	
東御市立図書館、舞台が丘会館、本庁舎、庁舎別館																			
設 計 概 要										施 工 方 法					請 負				
図書館、舞台が丘会館、本庁舎、庁舎別館 照明器具ＬＥＤ化改修670台（非常灯含む） 照明器具ＬＥＤ化改修(球替えのみ) 4台										施 工 期 間					日 間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和8年3月31日				
										契約保証方法					補正なし				
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、％、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。																			

		当 初	第 1 回 (変更増減)	第 2 回変更 (増減)	第 3 回変更 (増減)
積 算 段 階	積算工事価格				
	消費税等相当額				
	積 算 額				
契 約 段 階	工 事 価 格				
	消費税等相当額				
	契 約 額				
	増 減				
		$B = A \times 0.1$ $C = A + B$ $D = A \text{ に対する 応札額}$ $E = D \times 0.1$ $F = D + E$	$B1 = A1 \times 0.1$ $C1 = A1 + B1$ $D1 = A1 \times F / C$ $E1 = D1 \times 0.1$ $F1 = D1 + E1$ $G1 = F1 - F$	$B2 = A2 \times 0.1$ $C2 = A2 + B2$ $D2 = A2 \times F1 / C1$ $E2 = D2 \times 0.1$ $F2 = D2 + E2$ $G2 = F2 - F1$	$B3 = A3 \times 0.1$ $C3 = A3 + B3$ $D3 = A3 \times F2 / C2$ $E3 = D3 \times 0.1$ $F3 = D3 + E3$ $G3 = F3 - F2$
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積算額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1 算 出		D2 算 出	

内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費		1.00	式			
Ⅱ	現場管理費		1.00	式			
	工事原価 計						
Ⅲ	一般管理費		1.00	式			
	工事価格 計						
	消費税		10.00	%			
	工 事 費 合 計						

内 訳 書

	名称	記号	箇所	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費								
	【別館1階】								
	照明器具	K321	機器倉庫	XFX420KENLE9	4.0	台			
	照明器具	XK5	機械室	XFX450KENLE9	3.0	台			
	非常灯兼用器具	T201BT	E V 機械室	XDL201NGNLE9	1.0	台			
	【本庁舎地下1階】								
	照明器具	K321	東側機械室	XFX420KENLE9	33.0	台			
	非常灯	XG5	東側機械室	NNLG01517	13.0	台			
	照明器具	K321	電気室	XFX420KENLE9	9.0	台			
	非常灯	XG5	電気室	NNLG01517	5.0	台			
	照明器具	K321	自家発電機室	XFX420KENLE9	8.0	台			
	照明器具	XK5	自家発電機室	XFX450KENLE9	3.0	台			
	照明器具	XK5	西側機械室	XFX450KENLE9	6.0	台			
	【本庁舎1階】								
	照明器具	V322	倉庫 1	XFX450DENLE9	5.0	台			
	照明器具	V322	作業室	XFX450DENLE9	1.0	台			
	照明器具	XK5	倉庫 2	XFX450KENLE9	6.0	台			
	非常灯	XG5	倉庫 2	NNLG01517	3.0	台			
	照明器具	XK2	更衣室 1	XFX469UENLE9	4.0	台			

内 訳 書

	名称	記号	箇所	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	非常灯	e1	更衣室 1	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	XK2	更衣室 2	XFX469UENLE9	4.0	台			
	非常灯	e1	更衣室 2	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	K321	倉庫 4 (107)	XFX420KENLE9	2.0	台			
	照明器具	XK2	宿直室	XFX469UENLE9	2.0	台			
	非常灯	e1	宿直室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	XK2	会議室 1 ・ 2	XFX469UENLE9	8.0	台			
	非常灯	e1	会議室 1 ・ 2	NNFB84665	2.0	台			
	照明器具	TG321	倉庫 3	XFX420NENLE9	1.0	台			
	器具用ガード	TG321	倉庫 3	FK41533	1.0	個			
	照明器具	K321	倉庫 5	XFX420KENLE9	4.0	台			
	【本庁舎 2 階】								
	照明器具	U322	秘書課給湯室	XFX460TENLE9	1.0	台			
	照明器具	V322	交換機室	XFX450DENLE9	1.0	台			
	照明器具	XK5	運転手控室	XFX450KENLE9	2.0	台			
	照明器具	U322	中会議室	XFX460TENLE9	6.0	台			
	照明器具	XK5	倉庫1	XFX450KENLE9	6.0	台			
	非常灯	XG5	倉庫1	NNLG01517	1.0	台			
	【本庁舎 3 階】								
	照明器具	U322	議会事務局	XFX460TENLE9	8.0	台			
	非常灯	e1	議会事務局	NNFB84665	1.0	台			

内 訳 書

	名称	記号	箇所	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	U322	議長室	XFX460TENLE9	6.0	台			
	非常灯	e1	議長室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	U322	監査室	XFX460TENLE9	2.0	台			
	非常灯	e1	監査室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	XK6	給湯室	XFX420NENLE9	1.0	台			
	照明器具	U322	委員会室	XFX460TENLE9	8.0	台			
	非常灯	e1	委員会室	NNFB84665	2.0	台			
	照明器具	U322	会派室1～6	XFX460TENLE9	14.0	台			
	照明器具	XK6	空調機室(1)(2)	XFX420NENLE9	3.0	台			
	非常灯	e1	会派室1～6	NNFB84665	6.0	台			
	【本庁舎屋上】								
	照明器具	BR401	屋上	NNFW41800CLE9	1.0	台			
	照明器具	BR401	空調機室	NNFW41800CLE9	1.0	台			
	【舞台が丘会館 1階】								
	照明器具	XK2	厚生室	XFX469UENLE9	12.0	台			
	非常灯	e1	厚生室	NNFB84665	2.0	台			
	照明器具	XK2	事務室 1	XFX469UENLE9	4.0	台			
	非常灯	e1	事務室 1	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	V321	湯沸室	XFX430AENLE9	1.0	台			
	照明器具	U322	事務室 2	XFX460TENLE9	6.0	台			
	非常灯	e1	事務室 2	NNFB84665	1.0	台			

内 訳 書

	名称	記号	箇所	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	【舞台が丘会館 2階】								
	照明器具	XK2	スタッフ休憩室	XFX469UENLE9	2.0	台			
	非常灯	e1	スタッフ休憩室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	XK2	ボランティア休憩室	XFX469UENLE9	2.0	台			
	非常灯	e1	ボランティア休憩室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	V321	図書館倉庫	XFX430AENLE9	2.0	台			
	照明器具	V321	図書館給湯室	XFX430AENLE9	1.0	台			
	照明器具	XK2	図書館会議室	XFX469UENLE9	12.0	台			
	非常灯	e1	図書館会議室	NNFB84665	2.0	台			
	照明器具	SBL32	閲覧学習室	XFX460SENLE9	16.0	台			
	照明器具	DL1	閲覧学習室	XND1069SNLE9	14.0	台			
	非常灯	e1	閲覧学習室	NNFB84665	4.0	台			
	【図書館 1 階】								
	照明器具	XD4	閲覧室	XND5597SNLJ9	46.0	台			
	非常灯	e2	閲覧室	NNFB87609	5.0	台			
	照明器具	XK5	書庫	XFX450KENLE9	15.0	台			
	非常灯	XG5	書庫	NNLG01517	2.0	台			
	非常灯	e3	書庫	NNFB84005	2.0	台			
	【図書館 3 階】								
	照明器具	XK3	閲覧室	XFX439PENLE9	231.0	台			
	照明器具	I1	閲覧室	NNF81600KLT9	9.0	台			

内 訳 書

	名称	記号	箇所	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	非常灯	e1	閲覧室	NNFB84665	26.0	台			
	照明器具	XK2	事務室	XFX469UENLE9	9.0	台			
	照明器具	XK3	事務室	XFX439PENLE9	1.0	台			
	非常灯	e1	事務室	NNFB84665	2.0	台			
	照明器具	XK2	作業室	XFX469UENLE9	4.0	台			
	非常灯	e1	作業室	NNFB84665	1.0	台			
	照明器具	XK6	空調機室	XFX420NENLE9	1.0	台			
	照明器具	XK3	読書相談室	XFX439PENLE9	2.0	台			
	【図書館階段・通路部1階】								
	非常灯	e1	通路	NNFB84665	4.0	台			
	【図書館階段・通路部2階】								
	非常灯	e3	階段部 2、ホール 1、 風除室 1	NNFB84005	4.0	台			
	【図書館階段・通路部 3 階】								
	非常灯	e1	通路	NNFB84665	4.0	台			
	非常灯	e1	階段	NNFB84665	1.0	台			
	非常灯	e1	MWC(男子トイレ)	NNFB84665	1.0	台			
	非常灯	e1	WWC(女子トイレ)	NNFB84665	1.0	台			
	非常灯	e1	MPWC(身障者トイレ)	NNFB84665	1.0	台			
	非常灯	e3	階段	NNFB84005	1.0	台			
	非常灯	e4	階段	NNFB87609	1.0	台			
	照明器具	XD4	吹抜部	XND5597SNLJ9	8.0	台			

内 訳 書

[illegible]