

機番	機器仕様	電源			台数	設置場所	備考
		相	V	kW			
ASP-1	ハットーシエフコンフレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニュー7#型 (冷房時)	3	200	12.5	1	室外	RAS-AP450SGR
	冷房能力(kW):45.0 (暖房時)	3	200	12.7			
	暖房能力(kW):50.0 (低温時)	3	200	17.0			
	圧縮機出力(kW):3.97x2						
	付属品:分岐管						
ASP-1-1	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.09	3	職員室	RCI-GP90KA
	冷房能力(kW):9.0 (暖房時)	1	200	0.08			
	暖房能力(kW):10.0						
	付属品:昇降グリル付ハットーシ、リモコン						
ASP-1-2	室内機 天板2方向 (冷房時)	1	200	0.09	1	校長室	RCID-GP80KA
	冷房能力(kW):8.0 (暖房時)	1	200	0.09			
	暖房能力(kW):9.0						
	付属品:ワイドハットーシ、リモコン						
ASP-1-3	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.09	1	事務室	RCI-GP80KA
	冷房能力(kW):8.0 (暖房時)	1	200	0.08			
	暖房能力(kW):9.0						
	付属品:昇降グリル付ハットーシ、リモコン						
ASP-2	ハットーシエフコンフレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニュー7#型 (冷房時)	3	200	14.5	1	室外	RAS-AP500SGR
	冷房能力(kW):50.0 (暖房時)	3	200	15.3			
	暖房能力(kW):56.0 (低温時)	3	200	18.1			
	圧縮機出力(kW):4.94x2						
	付属品:分岐管						
ASP-2-1	室内機 天板2方向 (冷房時)	1	200	0.06	1	スタジオ	RCID-GP56KA
	冷房能力(kW):5.6 (暖房時)	1	200	0.05			
	暖房能力(kW):6.3						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-2-2	室内機 天板1方向 (冷房時)	1	200	0.03	1	放送室	RCIS-GP22KA
	冷房能力(kW):2.2 (暖房時)	1	200	0.02			
	暖房能力(kW):2.5						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-2-5	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.14	2	会議室	RCI-GP140KA
	冷房能力(kW):14.0 (暖房時)	1	200	0.13			
	暖房能力(kW):16.0						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						

ASP-3	ハットーシエフコンフレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニュー7#型 (冷房時)	3	200	19.6	1	室外	RAS-AP560SGR
	冷房能力(kW):56.0 (暖房時)	3	200	18.8			
	暖房能力(kW):63.0 (低温時)	3	200	18.8			
	圧縮機出力(kW):5.26x2						
	付属品:分岐管						
ASP-3-1	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.14	3	図書館	RCI-GP140KA
	冷房能力(kW):14.0 (暖房時)	1	200	0.13			
	暖房能力(kW):16.0						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-3-2	室内機 天板1方向 (冷房時)	1	200	0.03	1	図書司書室	RCIS-GP22KA
	冷房能力(kW):2.2 (暖房時)	1	200	0.02			
	暖房能力(kW):2.5						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-3-3	室内機 天板2方向 (冷房時)	1	200	0.06	4	旧ハットーシ教室	RCID-GP56KA
	冷房能力(kW):5.6 (暖房時)	1	200	0.05			
	暖房能力(kW):6.3						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-4	ハットーシエフコンフレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニュー7#型 (冷房時)	3	200	15.8	1	室外	RAS-AP560SGR
	冷房能力(kW):56.0 (暖房時)	3	200	16.2			
	暖房能力(kW):63.0 (低温時)	3	200	18.0			
	圧縮機出力(kW):5.26x2						
	付属品:分岐管						
ASP-4-1	室内機 ヒールイン (冷房時)	1	200	0.19	2	第一音楽室	RCB-GP112KA
	冷房能力(kW):11.2 (暖房時)	1	200	0.19			
	暖房能力(kW):12.5						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-4-2	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.13	2	第二音楽室	RCI-GP112KA
	冷房能力(kW):11.2 (暖房時)	1	200	0.12			
	暖房能力(kW):12.5						
	付属品:化粧ハットーシ、リモコン						
ASP-4-3	室内機 天板4方向 (冷房時)	1	200	0.13	2	旧多目的ホールB	RCI-GP112KA
	冷房能力(kW):11.2 (暖房時)	1	200	0.12			
	暖房能力(kW):12.5						

ALTERATIONS & ADDITIONS	
1	
2	
3	
4	

CHECKED	DRAWN	DRAWN	DRAWN

JOB NAME		PROJECT & DRAWING NO.	
東部中学校空調設備改修工事		M-01	
SHEET TITLE		SCALE	
空調設備機器表		A1: S-1/150 A3: S-1/300	

DATE