



記号	冷媒サイズ
Ⓐ	12.7φ×6.4φ
Ⓑ	15.9φ×9.5φ
Ⓒ	19.1φ×12.7φ
Ⓓ	31.8φ×15.9φ

制御用ケーブルCVWS2.0ロ-4C

- 新設配管を示す
- 既設配管を示す
- 新設制御配線を示す
- △ 分岐管及び点検口設置箇所を示す ×5か所

冷媒配管、及びドレン配管は既設管を再利用する。
 各室内機において接続部冷媒配管及びドレン管各2mを交換。
 分岐配管のみ交換、施工箇所には点検口450を設置する。
 制御用ケーブル配線においては現地調査の上、必要箇所点検口450を設置する。1階～3階の中で合計3箇所分を見込む。

校舎1階

ALTERATIONS & ADDITIONS	
1	
2	
3	
4	

CHECKED	DRAWN	DRAWN	DRAWN