



記号	冷媒サイズ
(A)	12.7φ×6.4φ
(B)	15.9φ×9.5φ
(C)	19.1φ×12.7φ
(D)	31.8φ×15.9φ

制御用ケーブルCVVS2.0ロ-4C

- 新設配管を示す
- 既設配管を示す
- 新設制御配線を示す
- △ 分岐管及び点検口設置箇所を示す × 8箇所

冷媒配管、及びドレン配管は既設管を再利用する。
 各室内機において接続部冷媒配管及びドレン管各2mを交換。
 分岐配管のみ交換、施工箇所には点検口450φを設置する。
 制御用ケーブル配線においては現地調査の上、必要箇所にて点検口450φを設置する。1階～3階の中で合計3箇所を見込む。

校舎 2階

ALTERATIONS & ADDITIONS	
1	
2	
3	
4	

CHECKED	DRAWN	DRAWN	DRAWN

JOB NAME		PROJECT & DRAWING NO.	
東部中学校空調設備改修工事		M-03	
SHEET TITLE		DATE	SCALE
2階空調設備平面図			A1: S-1/150 A3: S-1/300